



序号	检测位置	甲醛 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	氡 (Bq/m ³)
38	六层 A-C-8-9 房间	0.043	0.023	0.23	0.11	94.1
39	六层 D-E-1/7-8 房间	0.056	0.025	0.22	0.07	82.7
40	六层 D-E-8-9 房间	0.049	0.015	0.19	0.09	73.7
41	室外	未检出	未检出	0.22	未检出	---
I 类民用建筑工程标准限量		≤0.08	≤0.09	≤0.5	≤0.2	≤200

注: ①当测试点≥2 个时, 结果均为房间测点平均值。

②以上各房间检测结果除氡外其它均是以室外检验各项指标数值作为基准值并将其扣除所得。

③甲醛浓度检出下限 0.01mg/m³。

④苯浓度检出下限 0.005mg/m³。

⑤TVOC 浓度检出下限 0.005 mg/m³。

⑥氨浓度检出下限 0.01mg/m³。